



ОБЩИНА ВЕТОВО

MUNICIPALITY OF VETOVO

7080 Vetovo, 2 "Treti mart" str., tel.:+359 816 122-53, fax:+359 816128-71

e-mail: vetovo@abv.bg official website: vetovo.com

Изх. № 09-12-1#2
03.11.2017 год.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

Относно : Искане за разяснение по чл.33 от ЗОП във връзка с процедура за възлагане обществена поръчка с предмет „**Основен ремонт на улици в община Ветово**“, публикувана в АОП с обявление под ID № 798016/27.07.2017 г.

Във връзка с постъпило запитване с вх. № 09-12-1 от 17.08.2017 г., по условията на обществената поръчка с горесцитираният предмет , Възложителят прави следните разяснения :

Въпрос № 1

Относно **отговор по въпрос № 2** , публикуван с Ваше писмо с изх. № 09-1154-3#1 от 11.08.2017 г. и **потвърдените наименования , количествата и мерните единици на посочените видове работи и КСС** по конкретно за Подобект № 33 , позиция 2 **Доставка , полагане и уплътняване на трошен камък** , мерна единица – **м2**, количество – **992 м2** .

Молим Възложителят да **определи конкретната дебелина на пласта трошен камък** , който ще се изпълнява по позиция 2

Отговор на Въпрос № 1

Дебелината на пласта трошен камък е **30 см.**

Въпрос № 2

Относно **отговор по въпрос № 2** , публикуван с Ваше писмо с изх. № 09-1154-3#1 от 11.08.2017 г. и направеното , разяснение , цитираме :

вместо Подобект №29 , позиция 3 „ **Изкоп**“, мерна единица – **м2** , количество – **172,8 м2 следва да се чете** Подобект № 29 , позиция 3 – „ **Изкоп земни маси**“, мерна единица – **м³** , количество – **172,8 м3** .

Молим възложителят да даде отговор за следното : Следва ли участникът да направи промени на горесцитираните текстове за **Подобект №29 , позиция 3** (в съответствие с текста на отговор № 2) в Количествено-стойностната сметка Образец № 4 , което се прилага към ценовото предложение , съответно да се променя ли наименованието и ед. мярка в Анализа .

Отговор на въпрос № 2

Да . В Количествено-стойностната сметка Образец № 4 , което се прилага към ценовото предложение за Подобект № 29 , позиция 3 се променя наименованието на – „ Изкоп земни маси" , мерна единица – м³ , количество – 172,8 м3 и анализа да е за м3 .

Въпрос № 3

В Количествено-стойностната сметка Образец № 4 са предвидени Натоварване и извозване на асф. отпадъци на 3 км. , а в текстовете на следните позиции на Подобект № 29 , позиция 3 „ Изкоп " , (да се чете позиция 3 „ Изкоп земни маси ") и подобект № 33 , позиция 1 „ Изкоп земни маси " , не е предвидено натоварване и извозване .

Молим възложителят да даде допълнителна информация за следното :

3.1. При остойностяването на гореописаните позиции да се предвидят ли и разходи за натоварване и транспорт ?

3.2 Ако се изисква транспортиране на земните маси , то молим Възложителят да даде информация за транспортното разстояние .

Отговор на въпрос № 3

3.1. При остойностяване на позиция „ Изкоп земни маси " трябва да се предвидят и разходи за натоварване и транспорт .

3.2. Транспортното разстояние за извозване на земните маси е 2 км.

С уважение ,

Исмаил Джеват Селим

Зам. кмет на Община Ветово,

съгласно Заповед за заместване №515/03.10.2017 год.

