



# ОБЩИНА ВЕТОВО

MUNICIPALITY OF VETOVO

7080 Vetovo, 2 "Treti mart" str., tel.:+359 816 122-53, fax:+359 816128-71

e-mail: vetovo@abv.bg official website: vetovo.com

Изх. №09-1113-1#1/28.01.2016

## СЪОБЩЕНИЕ

Относно: разяснение за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Въвеждане на енергоспестяващи мерки в СОУ „Васил Левски“ – град Ветово, община Ветово“.

Във връзка с постъпило запитване от лице, потенциален участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Въвеждане на енергоспестяващи мерки в СОУ „Васил Левски“ – град Ветово, община Ветово“, внасяме следните разяснения по постъпилите и описани по-долу въпроси:

### **ВЪПРОС:**

„В документацията за обществената поръчка, в Указанията за участие – Раздел I – Общи условия, т. 2 – Описание на обществената поръчка, при описанието на мярка за енергоспестяване 3 – Подмяна на котелно стопанство, е записано, че „Котелното помещение се приспособява за нуждите на новата котелна инсталация, с работещ на пелети нов стоманен котел...“. Също и в предложената от вас Количествено – стойностна сметка, която следва да се представи с Ценовото предложение (Образец №3 от публикуваната Документация за участие), на ред 99 е посочено: „Стоманен водогреен триходов пелетен котел с топлинна мощност – 372 KW...“. В публикуваните от вас образци за представяне при участие в процедурата, в Образец №2 – Техническо предложение, при описване на основните строителни материали, за които следва да се представят и сертификати или други документи, доказващи качеството, е посочено: „Котел водогреен с мощност 372 kW; горивен материал – дърво, брикети, дървесни стърготини, дървесен микс“.

Бихме желали да уточните вида на необходимия за доставка и монтаж във връзка изпълнението на обществената поръчка Котел водогреен с мощност 372 kW.

**ОТГОВОР:**

Описаният навсякъде в документацията по конкретната поръчка котел следва да бъде: Стоманен водогреен триходов пелетен котел, основно работещ на пелети, но с технологична възможност за изгаряне и на други горива от биомаса – дървен чипс, натрошени въглища, пепел от въглища, различни костилки.

Това уточнение не променя по никакъв начин основните технически параметри(мощност и други функционалности и характеристики), описани в Техническите спецификации за основните материали и оборудване(част от документацията към поръчката).

С уважение,

**ИСМАИЛ СЕЛИМ**

Зам.-кмет на Община Ветово

